


(10) Fenster nach unten schieben – Fertig! / *Move window downwards – Ready!*



GA-L026

Gebrauchsanleitung *Installation Instructions*

14663

CE Deckelverriegelung für SL3-3x/1000A-TM
Actuator interlock for SL3-3x/1000A-TM






Achtung!: Unfallgefahr Die Deckelverriegelung darf nur im spannungsfreien Zustand montiert werden!!!

Die Verriegelung kann nur in Verbindung mit JEAN MÜLLER Trennmessern eingesetzt werden. Eine Verwendung in Verbindung mit NH-Sicherungseinsätzen ist nicht möglich!



Attention! Risk of accident! Please mount actuator interlock only in potential-free condition!


The interlock can be used only in combination with JEAN MÜLLER solid links. Usage in combination with NH-fuse-links is not possible!



(1) Verriegelungshebel / Interlock



(2) Befestigungsclip / Fixing Clip




(3) Deckelfenster / Window for actuator

(1) Leiste aufschalten / Switch-off disconnector

(2) Leistenoberteil abnehmen / Remove upper part of disconnector

(3) Verriegelungswippe einsetzen / Insert interlock



(4) Befestigungsclip in Kontaktabdeckung einsetzen / Insert fixation clip into contact cover



(5) Deckelfenster entfernen / Remove window of actuator



(6) Neues Deckelfenster einsetzen und nach oben schieben
Insert new window and move upwards



(7) Leistenoberteil aufsetzen und verriegeln / Mount upper part of strip to base part

(8) Trennmesser einsetzen und zuschalten / Insert solid links and switch-on

(9) Verriegelungshebel nach rechts drücken / Push interlock to right side